



注) 両端 端末キャップ付き

架橋ポリエチレン管
JIS K 6769

単位: mm

品番	架橋ポリエチレン管				被覆材		被覆色
	呼び径	φD2	t2	L	φD1	t1	
CP-1050T5B	10A	13.0	1.4	50,000	23	5	ブルー
CP-1350T5B	13A	17.0	1.9	50,000	27	5	"
CP-1650T5B	16A	21.5	2.4	50,000	31.5	5	"
CP-2025T5B	20A	27.0	3.0	25,000	37	5	"
CP-1050T5P	10A	13.0	1.4	50,000	23	5	ピンク
CP-1350T5P	13A	17.0	1.9	50,000	27	5	"
CP-1650T5P	16A	21.5	2.4	50,000	31.5	5	"
CP-2025T5P	20A	27.0	3.0	25,000	37	5	"

品番	図番	品名	個数	材質	備考
		被覆架橋ポリエチレン管			
		エクシードパイプ			

品名	被覆架橋ポリエチレン管 エクシードパイプ	
作製	平成16年07月01日	尺度 / 第3角法
検図	設計	製図

千代田産業株式会社

注1. 架橋ポリエチレン管の厚さ t2 は最小値を示す。
注2. 被覆材外径寸法 φD1 は参考値とする。

図面来歴

平成： 年 月 日

殿

納入仕様書

【品名】 被覆架橋ポリエチレン管

【現場名】

受領印

年 月 日

千代田産業株式会社

本社：福岡県北九州市八幡東区東山二丁目8-34 TEL (093) 651-9280

工場：大分県西国東郡真玉町大字西真玉349-4 TEL (0978) 53-4234

平成： 年 月 日

殿

承 認 願 図

【品名】 被覆架橋ポリエチレン管

【現場名】

受領印

年 月 日

千代田産業株式会社

本社：福岡県北九州市八幡東区東山三丁目8-34 TEL (093) 651-9280

工場：大分県西国東郡真玉町大字西真玉3499-4 TEL (0978) 53-4234

平成： 年 月 日

殿

完 成 図

【品名】 被覆架橋ポリエチレン管

【現場名】

受領印

年 月 日

--	--	--	--	--	--

千代田産業株式会社

本社：福岡県北九州市八幡東区東山二丁目8-34 TEL (093) 651-9280

工場：大分県西国東郡真玉町大字西真玉3499-4 TEL (0978) 53-4234